

# ポンプ試験成績表



注文主 \_\_\_\_\_ 殿

納入先 \_\_\_\_\_ 殿

形式 DSH

口径 50 mm 45/2 st.

要 目	液 名	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	全揚程(m)	周波数(Hz)	軸動力(kW)	ポンプ効率(%)
規 定 要 目		0.13	320.0	50		
試験時仮規格						

	製作者	形 式	出 力 (kW)	相	周波数 (Hz)	電圧 (V)	電流 (A)	極数 (P)	回転速度 (rpm)	製品番号
電 動 機	エバラ	ZBH6HP	18.5	3	50	400	39.0	2	2870	

順番	吐 出 量		揚 程				理論動力 (kW)	電 動 機				ポ ン プ	
	堰水位 (mm)	Q (m <sup>3</sup> /min)	圧力 (m)	速度水頭 (m)	測点高差 (m)	T. H. (m)		電圧 (V)	電流 (A)	入力 (kW)	効率 (%)	軸動力 (kW)	効率 (%)
1		0.000	423.0	0.00	1.00	424.0	0.000	400	23.1	12.800	73.02	9.347	0.0
2		0.070	431.0	0.02	1.00	432.0	4.929	400	29.1	17.600	77.52	13.644	36.1
3		0.153	380.0	0.09	1.00	381.1	9.504	400	34.5	21.600	78.54	16.965	56.0
4		0.193	319.0	0.14	1.00	320.1	10.071	400	35.7	22.400	78.75	17.640	57.1
5		0.232	250.0	0.20	1.00	251.2	9.499	400	36.0	22.560	78.81	17.779	53.4
6		0.264	180.0	0.26	1.00	181.3	7.800	400	35.5	22.400	78.71	17.632	44.2
7		0.297	100.0	0.32	1.00	101.3	4.905	400	34.2	21.520	78.49	16.891	29.0
8													
9													
10													

